

Arcole, 27-04-2026

DICHIARAZIONE

ADVANTIX SPA, per le pompe di calore modello i-290, dichiara i seguenti dati:

	CLIMA MEDIO				CLIMA FREDDO				CLIMA CALDO			
	35°C SPF (=SCOP _{net})	35°C Q _{usable} (kWh)	55°C SPF (=SCOP _{net})	55°C Q _{usable} (kWh)	35°C SPF (=SCOP _{net})	35°C Q _{usable} (kWh)	55°C SPF (=SCOP _{net})	55°C Q _{usable} (kWh)	35°C SPF (=SCOP _{net})	35°C Q _{usable} (kWh)	55°C SPF (=SCOP _{net})	55°C Q _{usable} (kWh)
i-290 0106	4,79	10234	3,42	9791	3,98	10041	3,19	9737	5,85	7501	4,09	7447
i-290 0109 / 0109T	5,12	14891	3,93	14334	4,47	14856	3,60	14458	6,73	12055	5,04	11501
i-290 0112	4,74	20664	3,67	19037	4,02	19887	3,15	18605	6,07	16080	4,65	15320
i-290 0112T	4,51	19844	3,52	18532	3,98	19665	3,19	18080	5,93	14859	4,42	13732
i-290 0114	4,77	24272	3,70	22632	4,23	23598	3,29	21669	6,22	18369	4,57	17143
i-290 0115	4,90	26781	3,82	24977	4,15	27257	3,49	25433	6,30	19863	4,95	19131
i-290 0118	4,82	30701	3,75	28503	4,08	30575	3,40	28689	6,03	22854	4,90	22220

Il dato di SCOP_{NET} è ottenuto secondo normativa EN 14825.

Il dato di Q_{usable} è ottenuto sulla base della definizione dell'Allegato VII Direttiva 2009/28/CE del parlamento europeo e del consiglio e come descritto nella Decisione della commissione 2013/114/UE. Le condizioni standard prese come riferimento sono riportate nella Tabella 9 dell'Allegato VII della direttiva 811/2013.

Tutti i dati delle unità valgono anche per qualsiasi altro accessorio installato sull'unità quali, ad esempio: resistenze antigelo (-KA e -KA3), ecc.

Ing. Paolo Ferroli
Direttore tecnico

ADVANTIX SPA

Via San Giuseppe Lavoratore, 24 - 37040 Arcole (VR) - T +39 045 7636585 - P.IVA 01209000239

Iscritta presso il Tribunale di Verona ai n° 12621/17484 - Capitale Sociale € 3.100.000 i.v - SDI: M5UXCR1

info@advantixspa.it - www.maxa.it

